

**SPRAWOZDANIE Z BADANIA**
BADANIE PŁYTĄ VSS
wg PN-S-02205: 1998 zał. BNr sprawozdania: **S/023/29/07/2020/2DMG**Data sprawozdania: **03.08.2020**

Kontrakt:

Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka
Miękowo- Rzęśnica: Część nr 1

Zleceniodawca:

Ewelina Nowicka

Nr zlecenia

010/29/07/2020/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej:

023/29/07/2020/2DMG/1;

Data pobrania próbki:

29.07.2020

Próbkę pobrał:

ŁUKASZ KARAPULKA

Data badania:

29.07.2020

Nazwa i lokalizacja miejsca
pochodzenia próbki:Podłoże pod dolne warstwy konstrukcji/wwa 1 0+000- 0+118 Jezdnia lewa i prawa
JM-3-W + miejsca postojowe dla autobusów (MOP Wschód)

Opis badanego materiału:

Materiał z wykopu

Ps

Metoda badania:

wg PN-S-02205: zał. B, zakres obciążeń 0,02 ÷ 0,25 MPa

L.p.	Lokalizacja badania	Pierwotny moduł odkształcenia E_1 [MPa]	Wtórny moduł odkształcenia E_2 [MPa]	Wskaźnik odkształcenia I_0
1.	km:0+060 JP		83	
2.	km:			
3.	km:			
4.	km:			
5.	km:			

Uwagi: Wynik spełnia wymagania SST.

Sprawozdanie opracował/data: 03.08.2020

SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH

Halina Kłosowska

Sprawozdanie autoryzował/data: 03.08.2020

KIEROWNIK LABORATORIUM POLOWEGO

Wioletta Smyk

