
KOMUNIKAT 42/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie
z dnia 30 października 2026 roku
w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia pochodzącej
z systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Toporów zaopatrującego miejscowość Toporów
(gm. Łagów, powiat świebodziński)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej z punktu zgodności z ww. systemu stwierdza brak przydatności wody do spożycia z uwagi na niespełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 16 jtk/100 ml (przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml).
Przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie ocena ryzyka wykazała, że woda jest nieprzydatna do spożycia. Wykorzystywanie takiej wody do picia może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.

W związku z powyższym należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- woda z kranu **nie może być** spożywana ani używana do przygotowania posiłków,
- woda **nie może być** używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
- woda **nie nadaje się** do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,
- woda **może być** wykorzystywana do urządzeń sanitarnych, tj. WC



Dostawca wody został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę tj. wody pochodzącej z cysterny. Dostawca wody prowadzi działania naprawcze polegające na dezynfekcji oraz płukaniu sieci wodociągowej celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Świebodzinie
Julita Golon-Wujczak
kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
PSSE w Świebodzinie
/dokument podpisany elektronicznie/

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania