

Górzno, dnia 19 grudnia 2025 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Centrum Rehabilitacji w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo**

Do wszystkich Wykonawców

dot. pisemnego przetargu w trybie zapytania cenowego na dostawę agregatu prądotwórczego (zakup o wartości netto nie przekraczającej 130.000,00 zł).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie, działając w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Dostawa agregatu prądotwórczego do SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie” prowadzonego w trybie zapytania cenowego, zawiadamia:

1. o wykonawcach, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

PPH GAPPA Marek Cichoń

ul. Błońska 52

26-015 Pierzchnica

Cena oferty: 107.723,20 zł brutto (netto 87.739,84 zł).

Zaproponowany okres gwarancji: brak.

Zaoferowany agregat prądotwórczy nie spełnia warunków opisu przedmiotu zamówienia, tj. agregat jest wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności 260 litrów, a wymagany jest zbiornik w pojemności minimum 400 litrów.

Oferta odrzucona.

Oferta nr 2

JM ENERGY Jacek Mierzyński

ul. Kaliska 27

63-405 Rososzycza

Cena oferty: 158.670,00 zł brutto (netto 129.000,00 zł).

Zaproponowany okres gwarancji: 60 miesięcy.

Oferta uzyskała punktację:

- w kryterium ceny: 85,00 pkt
- w kryterium okresu gwarancji: 15,00 pkt.

Łączna punktacja: 100,00 pkt.

2. o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

JM ENERGY Jacek Mierzyński

ul. Kaliska 27

63-405 Rososzyca

uzasadnienie faktyczne:

Według kryteriów: cena 85% oraz okres gwarancji 15% oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów. Łączna punktacja przyznana dla tej oferty wynosi 100 punktów.

uzasadnienie prawne:

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w warunkach przetargu. Oferta złożona przez JM ENERGY Jacek Mierzyński jest ofertą najkorzystniejszą według w/w kryteriów oceny określonych w warunkach przetargu.

3. o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Z niniejszego postępowania została odrzucona oferta złożona przez PPH GAPPA Marek Cichoń, ponieważ oferta nie spełniała warunków przetargu, tj. nie zawiera okresu gwarancji i zaoferowany agregat prądowórczy się spełnia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia, tj. zaoferowany agregat jest wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności 260 litrów, a wymagany jest zbiornik w pojemności minimum 400 litrów.

SYGN. POR
P. ZOZ MSWIA CENTRUM REHABILITACJI
W OŚCIEŻNIE
mgr Magdalena Witk

Zamawiający