Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim

NHK.9022.112.2026

Kamień Pomorski, 2026-11-04


KOMUNIKAT Nr 25/2026

o braku przydatności wody do spożycia

Dotyczy mieszkańców miejscowości Mierzęcin, Troszyn oraz Troszynek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim informuje, iż wyniki badania wody ze strefy zaopatrzenia Mierzęcin (wodociąg publiczny Mierzęcin) gm. Wolin, powiat kamieński wykazały przekroczenia parametru mikrobiologicznego wskaźnikowego tj. stwierdzono obecność liczby bakterii grupy coli w liczbie 23 jtk/100ml przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0 jtk/100 ml.

WODA NADAJE SIĘ TYLKO DO SPŁUKIWANIA TOALET



Dostawca wody tj. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 8-10 zobowiązany został do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań i zapewnienia zastępczego źródła dostawy wody.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję wody może nastąpić pogorszenie zapachu ze względu na zwiększoną zawartością chloru w wodzie.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Anna Banasiak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7b | 72-400 Kamień Pomorski
+48 91 382 01 44
adres e-mail psse.kamienpomorski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-90977-43930-IAWHD-19