



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Dyrektor Generalny Urzędu

Znak: L-1.271.56.2026.ZC

Szczecin, 13 sierpnia 2026 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu:

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp o wartości poniżej 170 tys. zł netto, której przedmiotem jest:

„Dostawa do siedziby Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wały Chrobrego 4 następującego przedmiotu zamówienia z podziałem na części:

Część I – Przemysłowa przenośna stacja zasilania wraz z panelami fotowoltaicznymi

Część II – Przenośny agregat prądotwórczy

Część III - 2 szt. - Przenośna stacja zasilania wraz z panelami fotowoltaicznymi

Część IV – 11 szt. - Zasilacz awaryjny UPS 3000 VA”

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczących treści szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia części I, II i IV postępowania Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie do części IV

Prosimy o potwierdzenie czy w ramach dostawy kable przyłączeniowe są wymagane. Jeśli tak to jakie i w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Liczba wymaganych przewodów wyjściowych powinna odpowiadać liczbie wyjść zasilających UPS, tak aby możliwe było wykorzystanie wszystkich dostępnych wyjść urządzenia.

Przykładowo, jeżeli UPS wyposażony jest w 2 wyjścia zasilające, w ramach dostawy wymagane są 2 odpowiednie przewody wyjściowe.

z up. Dyrektora Generalnego ZUW

Roman Kapczyński

Dyrektor Biura Logistyki i Zamówień Publicznych

/dokument podpisany elektronicznie/