



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

10 MAR. 2022
Słupsk, dnia

HK.9022.1.34.2022

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 81.HK.2022
z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zgojewo, zaopatrującego miejscowości:
Zgojewo, Zgojewko, Żelkowo, Żoruchowo.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Głównicy Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głównicy z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zgojewie w roku 2021,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zgojewie, zaopatrującego miejscowość: Zgojewo.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Głównicy Sp. z o.o. pobrał 3 próbki wody z punktów zgodności - ze studni kontrolnych.

Woda z ww. urządzenia wodociągowego od dnia 29.07.2021 r. do dnia 16.08.2021 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia z urządzenia wodociągowego w Zgojewie.

Zarządca przeprowadził działania naprawcze, a następnie przedstawił sprawozdanie z badań potwierdzające ich skuteczność.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zgojewie, zaopatrującego miejscowość Zgojewo, spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*
HK
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Głównicy, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Głównicy, wojt_glowczyce@onet.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Głównicy Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głównicy, zup_glowczyce@wp.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>