



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli

PSSE.NSHK.903.2.23.2025.MN
Zduńska Wola, 21-11-2025

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zduńskiej Woli z dnia 21.11.2025 roku
skierowany do odbiorców wody Wodociągu Publicznego Paprotnia

miejsowości: Paprotnia z wyłączeniem posesji od nr 80 do nr 88, Holendry z wyłączeniem posesji od 1B do 2H oraz ROD, Marzynek, Młodawin Dolny, Młodawin Górny, Ptaszkowice, Rojków, Swędzieniejewice dotyczy posesji od nr 61 do nr 64, Wygiełzów, Świerzyny dotyczy posesji od nr 47, Wrzesiny dotyczy posesji nr 1a.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 17.11.2025r. zgodnie z ustalonym harmonogramem w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy na stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego Paprotnia stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego: ogólna liczba mikroorganizmów.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przygotowaniu.

Uwaga: wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przygotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przygotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: <http://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola>

Wiesława Czernik

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zduńskiej Woli
ul. Łaska 13 | 98-220 Zduńska Wola
+48 43 656 52 50
sekretariat.psse.zdunskawola@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-76840-77026-VVHUE-27

