



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu

HKN.903.1.2026
Grójec, 18.03.2026 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o.
ul. Stokowa 2
05-600 Grójec

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Numer 27/2026 DLA WODOCIĄGU PUBLICZNEGO GRÓJEC

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z wodociągu publicznego **Grójec** zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
08.01.2025 r.	Grójec, ul. Lewicyńska Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona	2.5 z dnia 15.01.2025 r.	PSSE w Radomiu
08.01.2025 r.	Grójec, ul. Lewicyńska Studnia głębinowa nr 4 (woda surowa)	2.6 z dnia 15.01.2025 r.	PSSE w Radomiu
13.01.2025 r.	Grójec, ul. Piłsudskiego 47 Urząd Miasta i Gminy	2.42 z dnia 22.01.2025 r. OL-LBW.9051.2.11/z.2025 z dnia 06.02.2025 r. HKL00151/2025 z dnia 22.01.2025 r. BP/SP109/P/2025 z dnia 22.01.2025 r.	PSSE w Radomiu PSSE w Siedlcach WSSE w Warszawie
03.03.2025 r.	Grójec, ul. Piłsudskiego 47 Urząd Miasta i Gminy	LBW.204/n.2025 z dnia 25.03.2025 r.	PSSE w Siedlcach



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grójcu
ul. Mogielnicka 67 | 05-600 Grójec
+48 486642258
sekretariat.psse.grojec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-74937-78059-ERCJG-20

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
03.03.2025 r.	Grójec, ul. Piłsudskiego 6 A Zakład fryzjerski	LBW.205/n.2025 z dnia 25.03.2025 r.	PSSE w Siedlcach
03.03.2025 r.	Grójec, ul. Zdrojowa Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona	LBW.202/n.2025 z dnia 25.03.2025 r.	PSSE w Radomiu
03.03.2025 r.	Grójec, ul. Stokowa 2 ZWiK (woda surowa)	LBW.203/n.2025 z dnia 25.03.2025 r.	PSSE w Radomiu
26.03.2025 r.	Grójec, ul. Piłsudskiego 6 A Zakład fryzjerski	2.404 z dnia 07.04.2025 r.	PSSE w Radomiu
26.03.2025 r.	Grójec, ul. Kasztanowa 28A Gabinety lekarskie	2.405 z dnia 07.04.2025 r.	PSSE w Radomiu
26.03.2025 r.	Kobylin, ul. Pałacowa 17 Pałac w Kobylinie	2.406 z dnia 07.04.2025 r.	PSSE w Radomiu
09.04.2025 r.	Grójec, ul. Mogielnicka 15 Publiczne Przedszkole prow. przez ZCMN	2.493 z dnia 17.04.2025 r.	PSSE w Radomiu
09.04.2025 r.	Skurów 47, gm. Grójec Karczma „U Jakuba”	1.418 z dnia 16.04.2025 r.	PSSE w Radomiu
09.04.2025 r.	Grójec, ul. Lewiczyńska Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona	1.417 z dnia 16.04.2025 r.	PSSE w Radomiu
11.06.2025 r.	Grójec, ul. Stokowa 2 ZWiK	2.865 z dnia 23.06.2025 r.	PSSE w Radomiu
11.06.2025 r.	Grójec, ul. Mogielnicka 30 Blok mieszkalny, pomieszczenie pralni	2.866 z dnia 23.06.2025 r.	PSSE w Radomiu
30.07.2025 r.	Grójec, ul. Piłsudskiego 47 Urząd Miasta i Gminy	1.798 z dnia 05.08.2025 r.	PSSE w Radomiu
30.07.2025 r.	Grójec, ul. Zdrojowa Studnia głębinowa nr 10 (woda surowa)	2.1142 z dnia 06.08.2025 r.	PSSE w Radomiu

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
30.07.2025 r.	Skurów 47, gm. Grójec Karczma „U Jakuba”	2.1144 z dnia 06.08.2025 r.	PSSE w Radomiu
30.07.2025 r.	Grójec, ul. Zdrojowa Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona	2.1141 z dnia 08.08.2025 r.	PSSE w Radomiu
27.08.2025 r.	Grójec, ul. Spółdzielcza 2 „TON-POL”	2.1284 z dnia 01.09.2025 r.	PSSE w Radomiu
03.09.2025 r.	Grójec, ul. Spółdzielcza 2 „TON-POL”	1.945 z dnia 08.09.2025 r.	PSSE w Radomiu
17.09.2025 r.	Grójec, ul. Mogielnicka 15 Publiczne Przedszkole prow. przez ZCMN	2.1422 z dnia 29.09.2025 r.	PSSE w Radomiu
17.09.2025 r.	Szczęсна, dz. nr 81/5, gm. Grójec Hydrant	2.1423 z dnia 29.09.2025 r.	PSSE w Radomiu
08.10.2025 r.	Grójec, ul. Kasztanowa 28A Gabinety lekarskie	1.1134 z dnia 16.10.2025 r.	PSSE w Radomiu
08.10.2025 r.	Kobylin, ul. Pałacowa 17 Pałac w Kobylinie	2.1601 z dnia 21.10.2025 r.	PSSE w Radomiu
19.11.2025 r.	Grójec, ul. Stokowa 2 ZWiK (woda surowa)	2.1873 z dnia 02.12.2025 r.	PSSE w Radomiu
19.11.2025 r.	Grójec, ul. Mogielnicka 30 Blok mieszkalny, pomieszczenie pralni	2.1874 z dnia 26.11.2025 r.	PSSE w Radomiu
19.11.2025 r.	Grójec, ul. Piłsudskiego 6 A Zakład fryzjerski	2.1875 z dnia 26.11.2025 r.	PSSE w Radomiu
24.11.2025 r.	Grójec, ul. Mogielnicka 15 Publiczne Przedszkole prow. przez ZCMN	1.1284 z dnia 04.12.2025 r.	PSSE w Radomiu
24.11.2025 r.	Grójec, ul. Piłsudskiego 6 A Zakład fryzjerski	1.1285 z dnia 04.12.2025 r.	PSSE w Radomiu

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
24.11.2025 r.	Grójec, ul. Stokowa 2 ZWiK (woda surowa)	1.1286 z dnia 04.12.2025 r.	PSSE w Radomiu
24.11.2025 r.	Grójec, ul. Piłsudskiego 47 Urząd Miasta i Gminy	1.1287 z dnia 04.12.2025 r.	PSSE w Radomiu
08.12.2025 r.	Skurów 47, gm. Grójec Karczma „U Jakuba”	HKL08421/2025 z dnia 12.12.2025 r. BP/SP5719/P/2025 z dnia 18.12.2025 r. 2.2021 z dnia 22.12.2025 r. LBW.1527/z.2025 z dnia 07.01.2026 r.	WSSE w Warszawie PSSE w Radomiu PSSE w Siedlcach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Grójcu o produkcji wody od 1000 do 10000 m³/dobę zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w 2025 roku w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu w punktach kontrolnych z wodociągu publicznego Grójec, wykazała na koniec 2025 roku, zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Grójec zarządzany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Grójcu wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu

Bartłomiej Molenda

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o.
2. Urząd Gminy i Miasta Grójec
3. aa.