

Oddział Dystrybucji Zielona Góra

ul. Zacięcie 15, 65-775 Zielona Góra, e-mail: zgóra@zgodo.enea.pl
tel. 068 320 19 00, 068 454 09 00, faks 068 328 17 01, 068 454 07 01



Zielona Góra, dnia 09 października 2007 r.

WPK nr 10/RD-5/2007

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

Nasz znak: DR/RR/RK/V/ *9892* /07
sprawę prowadzi mgr inż. Ryszard Krawczyk, tel. (068) 45 40 819

Warunki przebudowy kolizji urządzeń elektroenergetycznych 20 kV.

Wyrażamy zgodę na przebudowę linii SN-20 kV kolidującej z :

*planowaną budową autostrady A-18 na odcinku od węzła „Olszyna” do węzła „Golnice”
(od km 0+633 do km 71+533).*

po spełnieniu niżej wymienionych warunków technicznych:

1. Przebudować kolidujące odcinki istniejących linii 20 kV:

- 1.1. Linie napowietrzną nr L-804 relacji GPZ Jankowa Żagańska kier. RS Wymiarki z przewodami 3xAFL 6-70 mm² pomiędzy stanowiskami nr 59÷60 na linię kablową typu 3xYHAKXS 1x120 mm²;
- 1.2. Linie napowietrzną nr L-806 relacji GPZ Jankowa Żagańska kier. RS Ilowa z przewodami 3xAFL 6-70 mm² pomiędzy stanowiskami nr 38÷39 na linię kablową typu 3xYHAKXS 1x120 mm²;
- 1.3. Odgałęzienie linii napowietrznej nr L-806 kier. Czerna z przewodami 3xAFL 6-35 mm² pomiędzy stanowiskami nr 2/13÷2/14 na linię kablową typu 3xYHAKXS 1x120 mm²;
- 1.4. Linie napowietrzną nr L-814 relacji GPZ Jankowa Żagańska kier. RS Wymiarki z przewodami 3xAFL 6-120 mm² pomiędzy stanowiskami nr 16÷17 na linię kablową typu 3xYHAKXS 1x240 mm²;
- 1.5. Linie napowietrzną nr L-831 „Jagłowice – Zasielki” z przewodami 3xAFL 6-50 mm² pomiędzy stanowiskami nr 12÷13 na linię kablową typu 3xYHAKXS 1x120 mm²;
- 1.6. Linie napowietrzną nr L-834 Miłowice-Jagłowice” z przewodami 3xAFL 6-70 mm² pomiędzy stanowiskami nr 156÷157 oraz nr 201÷202 na linię kablową typu 3xYHAKXS 1x120 mm²;
- 1.7. Linie napowietrzną nr L-836 relacji GPZ Bronowice kier. Jagłowice z przewodami 3xAFL 6-70 pomiędzy stanowiskami nr 174÷176 na linię kablową typu 3xYHAKXS 1x120 mm²;
- 1.8. Linie napowietrzną nr L-843 relacji RS Wymiarki kier. Grotów z przewodami 3xAFL 6-50 pomiędzy stanowiskami nr 145÷146 oraz 167÷168 na linię kablową typu 3xYHAKXS 1x120 mm²;
- 1.9. Odgałęzienie linii napowietrznej nr L-843 kier. stacja transformatorowa S-8138 „Cisowa” z przewodami 3xAFL 6-50 mm² pomiędzy stanowiskami nr 2/26÷2/27 na linię kablową typu 3xYHAKXS 1x120 mm²;

1.10. Linie napowietrzną nr L-866 relacji RS Ilowa kier. Świętoszów z przewodami
3xAFL 6-70 pomiędzy stanowiskami nr 93-94 na linie kablową typu
3xYHAKXS 1x120 mm².

2. Materiały z demontażu urządzeń rozliczyć z Rejonem Dystrybucji Żary

Wyżej wymieniony zakres robót winien być wykonany kosztem i staraniem inwestora.

Warunkiem uzgodnienia dokumentacji technicznej jest zawarcie umowy regulującej sprawy majątkowe w/w linii związane z ich przebudową pomiędzy inwestorem a ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra.

- 1) Przy opracowaniu dokumentacji formalno-prawnej należy uzyskać oświadczenia właścicieli gruntów wyrażające zgodę na lokalizację i umieszczenie na nieruchomości w/w linii, a także dojścia i dojazdu do nich
- 2) Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach.
- 3) Rząd izolacji dla strony średniego napięcia - 20 kV
- 4) Opracowaną koncepcję usunięcia kolizji należy uzgodnić z ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra.
- 5) Dokumentacja techniczna przebudowy urządzeń elektroenergetycznych przesłana w dwóch egzemplarzach wraz z odpisem niniejszych WPK podlega akceptacji w ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra.
- 6) W czasie robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra zastrzega sobie płatny nadzór techniczny i oczekuje zlecenia z podaniem warunków płatności.
- 7) Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót.
- 8) Niniejsze warunki przebudowy tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.

Do wiadomości:

„TRANSPROJEKT - Warszawa” Sp. z o.o.
03-612 Warszawa, ul. Koniczynowa 11

k/o

RD Żary

RR a/a

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Zielona Góra
Zakład Zarządzania Dystrybucją
Dyrektor

Ryszard Druszczyk

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Zielona Góra
55-700 Zielona Góra, ul. Zacisze 15
tel. 068 464 09 00, fax 068 328 17 01
REGON 200455398, NIP 782-23 77-160