

Strachocin, dnia 20.02.2025 r.

Zn. spr.: SA.272.1.2025

**Wykonawcy ubiegający się
zamówienie.**

Do Nadleśnictwa Łądek Zdrój wpłynęły pytania dot. zadania: **Dostawa i montaż fabrycznie nowego, zabudowanego agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej 45 kW wraz ze sterownikiem- II postępowanie**

Pytanie nr 1 :

„....w nawiązaniu do ogłoszonego drugiego postępowania na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej 45 kW, zwracamy się z zapytaniem o aktualny kształt zapisów wzoru umowy

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, **§1, ust. 6** miał zostać usunięty, jednak w udostępnionym wzorze umowy nadal jest on obecny. Prosimy o potwierdzenie, czy obowiązuje wersja umowy bez tego zapisu.”

Odpowiedz nr 1:

Potwierdzamy zapis **§1, ust. 6** -zostanie usunięty ze wzoru umowy zgodnie z zaproszeniem do składania ofert.

Pytanie nr 2 :

„...**§5, ust. 6.1** – zobowiązuje Wykonawcę do wymiany urządzenia na nowe po czwartej awarii, niezależnie od ich charakteru, co może prowadzić do nieproporcjonalnych kosztów, nawet w przypadku drobnych usterek, stanowi to zbyt duże ryzyko dla wykonawcy
W związku z powyższym prosimy o informację, czy istnieje możliwość potwierdzenia zmiany zapisów §5, ust. 6.1 bądź całkowitego ich usunięcia”

Odpowiedz nr 2:

Zamawiający nie zmienia zapisu w §5, ust. 6.1. Pozostaje zapis:

*„Jeżeli sprzęt **po trzech kolejnych** naprawach dowolnego typu wykaze wady w działaniu – wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy w terminie do 20 dni roboczych liczonych **od dnia zgłoszenia czwartej awarii**”*

Pytanie nr 3 :

„... **§5, ust. 5.2 b** – narzuca maksymalny czas naprawy na 10 dni roboczych, co w praktyce może być trudne do dotrzymania w przypadku skomplikowanych awarii wymagających dostępu do specjalistycznych części zamiennych.
W związku z powyższym prosimy o informację, czy istnieje możliwość potwierdzenia zmiany zapisów **§5, ust. 5 pkt.2 b** bądź całkowitego ich usunięcia..”

Odpowiedz nr 3:

Zamawiający nie zmienia zapisu w §5, ust. 5.2 b.

Pozostaje zapis:

„Warunki gwarancji:

Wykonawca zapewnia, że sprzęt jest wolny od wad.

Strony umowy ustalają następujące warunki serwisu i gwarancji:

- a) Czas reakcji: w ciągu 5 dni roboczych

- b) Czas naprawy: do 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia - naprawa nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w przypadku niemożliwości dokonania naprawy w tym terminie, naprawa nastąpi poza siedzibą Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej konieczności”**

Z poważaniem
Łukasz Pogoński
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Łądek Zdrój
/dokument podpisany elektronicznie/

Sprawę prowadzi: Patrycja Chilarska
 patrycja.chilarska@wroclaw.lasy.gov.pl

 tel. +48 748141441