



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

• tel.: 29 717 13 00

• sekretariat.psse.makow@sanepid.gov.pl

• ul. Adama Mickiewicza 31,
06-200 Maków Mazowiecki

Maków Mazowiecki, dnia 04.09.2025 r.

KOMUNIKAT Nr 1/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.09.2025 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę: **o produkcji od 100– 1000 m³/d Różan ul. Ostrowska 21-** zaopatrującego w wodę mieszkańców miasta Różan.

Na podstawie sprawozdania z badań próbek wody nr 655844/25/WAW/1 (częściowe) z dnia 03.09.2025 r. wpłynęło do PSSE w Makowie Mazowieckim w dniu 04.09.2025 r. pobranych w ramach kontroli wewnętrznej sprawowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne, sporządzonych przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z punktu zgodności: **Stacja Uzdatniania Wody w Różanie ul. Ostrowska 21 – woda uzdatniona** w zakresie parametrów monitoringu grupy „A” stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1C Tabela 1 poz. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294). W wodzie stwierdzono przekroczenia następującego parametru: **liczba bakterii grupy coli - wynik badania 15 jtk/100ml; próbka wody pobrana w dniu 01.09.2025 r. Najwyższa dopuszczalna wartość 0;**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim
stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego
o produkcji 100 - 1000 m³/d Różan ul. Ostrowska 21
zaopatrującego w wodę mieszkańców miasta Różan.

Woda może być używana wyłącznie do celów sanitarnych (splukiwanie toalet)

Mając na uwadze szczególną ostrożność w korzystaniu z wody z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m³/d Różan ul. Ostrowska 21 PPIS w Makowie Mazowieckim informuje, że: **woda nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych z wyjątkiem splukiwania toalet.**



Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość poprawy jakości wody w ramach realizowanych działań naprawczych poprzez dezynfekcję urządzeń w sieci wodociągowej oraz intensywne płukanie.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Sporządziła: Agnieszka Świercz-Olszewska Asystent Higieny Komunalnej
tel. 297171300 wew. 40, e-mail: agnieszka.swiercz-olszewska@sanepid.gov.pl

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Makowie Mazowieckim
mgr inż. Agnieszka Szwejk



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

