



Malbork, dnia 22 lipca 2025 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w MALBORKU**

HK.9022.1.206.2025.IK

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z Centralnego Wodociągu Żuławskiego za I półrocze 2025 r.**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku**

po rozpatrzeniu danych zawartych w raportach z badań wody, próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej nr 74/2025, 75/2025, 76/2025, 119/2025, 145/2025, 146/2025, 147/2025, 148/2025, 154/2025, 155/2025, 156/2025, 177/2025, 8849/LB/2025, 255/2025, 256/2025, 257/2025, 258/2025, 342/2025, 435/2025, 436/2025, 472/2025, 473/2025, 474/2025, 475/2025, 614/2025, 615/2025, 616/2025, 617/2025, 740/2025, 741/2025, 742/2025, 743/2025, 896/2025, 899/2025, 900/2025, 901/2025, 981/2025, 982/2025, 983/2025, 984/2025, 1152/2025, 1153/2025, 1154/2025, 1165/2025, 1203/2025, 64108/LB/2025, 1267/2025, 1268/2025, 1269/2025, 1270/2025 oraz danych zawartych w sprawozdaniach z badań nr 22/52/25, 132/52/25 próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego **z urządzeń wodnych i instalacji wodociągowych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z ujęć podziemnych Centralnego Wodociągu Żuławskiego zasilających gminy: Stare Pole, Malbork, Lichnowy, Nowy Staw:**

- raport z badań nr 74/2025 z dnia 20.01.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr I wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 75/2025 z dnia 20.01.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr II wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 76/2025 z dnia 20.01.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr III wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 119/2025 z dnia 31.01.2025 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca podawania wody do sieci,
- raport z badań nr 145/2025 z dnia 4.02.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr I wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 146/2025 z dnia 4.02.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr II wody czystej w stacji uzdatniania wody,

- raport z badań nr 147/2025 z dnia 4.02.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr III wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 148/2025 z dnia 4.02.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w laboratorium CWŻ w Ząbrowie,
- raport z badań nr 154/2025 z dnia 11.02.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr I wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 155/2025 z dnia 11.02.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr II wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 156/2025 z dnia 11.02.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr III wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 177/2025 z dnia 11.02.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku szkoły podstawowej w Lisewie Malborskim,
- raport z badań nr 8849/LB/2025 z dnia 12.02.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku szkoły podstawowej w Lisewie Malborskim,
- sprawozdanie z badań nr 22/52/25 z dnia 14.02.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku Ośrodka Hodowli Zarodowej w Gajewie,
- raport z badań nr 255/2025 z dnia 26.02.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr I wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 256/2025 z dnia 26.02.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr II wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 257/2025 z dnia 26.02.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr III wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 258/2025 z dnia 26.02.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w laboratorium CWŻ w Ząbrowie,
- raport z badań nr 342/2025 z dnia 10.03.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w przedszkolu w Starym Polu,
- raport z badań nr 435/2025 z dnia 24.03.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 31/H/1 w Dębinie SKR,
- raport z badań nr 436/2025 z dnia 24.03.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w Zakładzie Eksploatacji przy ul. Sportowej1 w Nowym Stawie,
- raport z badań nr 472/2025 z dnia 31.03.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr I wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 473/2025 z dnia 31.03.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr II wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 474/2025 z dnia 31.03.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr III wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 475/2025 z dnia 31.03.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w laboratorium CWŻ w Ząbrowie,
- raport z badań nr 614/2025 z dnia 23.04.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr I wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 615/2025 z dnia 23.04.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr II wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 616/2025 z dnia 23.04.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr III wody czystej w stacji uzdatniania wody,

- raport z badań nr 617/2025 z dnia 23.04.2025 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca podawania wody do sieci,
- raport z badań nr 740/2025 z dnia 5.05.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr I wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 741/2025 z dnia 5.05.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr II wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 742/2025 z dnia 5.05.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr III wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 743/2025 z dnia 5.05.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w laboratorium CWŻ w Ząbrowie,
- raport z badań nr 896/2025 z dnia 21.05.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku szkoły podstawowej w Szymankowie,
- raport z badań nr 899/2025 z dnia 21.05.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr I wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 900/2025 z dnia 21.05.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr II wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 901/2025 z dnia 21.05.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr III wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 981/2025 z dnia 30.05.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr I wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 982/2025 z dnia 30.05.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr II wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 983/2025 z dnia 30.05.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr III wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 984/2025 z dnia 30.05.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w laboratorium CWŻ w Ząbrowie,
- raport z badań nr 1152/2025 z dnia 17.06.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr I wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 1153/2025 z dnia 17.06.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr II wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 1154/2025 z dnia 17.06.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr III wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 1165/2025 z dnia 17.06.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w Zakładzie Eksploatacji przy ul. Sportowej1 w Nowym Stawie,
- sprawozdanie z badań nr 132/52/25 z dnia 20.06.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku szkoły podstawowej w Lichnowach,
- raport z badań nr 1203/2025 z dnia 24.06.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku Ośrodka Hodowli Zarodowej w Gajewie,
- raport z badań nr 1267/2025 z dnia 30.06.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr I wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 1268/2025 z dnia 30.06.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr II wody czystej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 1269/2025 z dnia 30.06.2025 r. próbki wody pobranej ze zbiornika nr III wody czystej w stacji uzdatniania wody,

- raport z badań nr 1270/2025 z dnia 30.06.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w laboratorium CWŻ w Ząbrowie,
- raport z badań nr 64108/LB/2025 z dnia 2.07.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w laboratorium CWŻ w Ząbrowie,

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń i instalacji wodociągowych z Centralnego Wodociągu Żuławskiego,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwo wodociągowe dokonało poboru próbek wody do podstawowych i rozszerzonych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, gm. Stare Pole oraz Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. w Katowicach,
- w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku dokonał poboru próbek wody do podstawowych badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych przez Laboratorium Badania Wody PSSE w Kwidzynie.

Jakość wody analizowanych próbek w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom sanitarnym obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Malborku
Elżbieta Zybko
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują (do wiadomości konsumentów) (*e-Doręczenia*):

1. Wójt Gminy Lichnowy
ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy

2. Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Staw
ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw
3. Wójt Gminy Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 10, 82-220 Stare Pole
4. Wójt Gminy Malbork
ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork
5. Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o.
ul. Warszawska 28a, 82-100 Nowy Dwór Gd.
6. Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o.
ul. Sportowa 1, 82-230 Nowy Staw
7. aa