



HK.903.11.2025

Przysucha, dnia 21.01.2025 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2024 r., poz. 757),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody Nr HK.903.2.238.2024 z dnia 16.12.2024r. oraz pozyskanych sprawozdań z badań próbki wody do spożycia: Nr 2287/S z dnia 23.12.2024r., Nr BP/SP5925/P/2024 z dnia 07.01.2025 r., Nr HKL 08900/2024 z dnia 19.12.2024 r., i Nr OL-LBW.9051.2.1347/z-1348/z.2024 z dnia 13.01.2025 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Komorów o produkcji wody powyżej 100 m³/dobę

zarządzanego przez Gminę Wieniawa; ul. Kochanowskiego 88; 26-432 Wieniawa.

Uzasadnienie

W ramach kontroli wewnętrznej wody pobrano w dniu 16.12.2024 r. próbkę wody w następującym punkcie monitoringowym:

1. Budynek Społeczno-Kulturalny w Skrzynnie ul. Młynarska 26.

Na podstawie sprawozdań z badań próbki wody do spożycia stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Komorowie wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

**p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PRZYSUSZE**

mgr inż. Jolanta Wilk

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Komunalnych; ul. Kochanowskiego 88; 26-432 Wieniawa /zuk@gminawieniawa.pl/
2. A/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Wieniawa; ul. Kochanowskiego 88; 26-432 Wieniawa /sekretariat@gminawieniawa.pl/
2. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha