Informacja nr 36/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie

z dnia 21 sierpnia 2026 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: **jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia Skoki zaopatrującej w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Skoki, Węgorzewo, Lubnica, Lubniczka, Glinki Mokre oraz Glinki Suche.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody w strefie zaopatrzenia Skoki stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grupy coli.


W badanej próbce stwierdzono bakterie grupy coli w ilościach 1 jtk. / 100 ml próbki wody (wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml próbki wody).

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga woda wykorzystywana do: przygotowania posiłków, mycia surowych warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet oraz innych celów gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Halina Godlewska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie
/dokument podpisany elektronicznie/