Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Siedlcach

HKN.903.22.12.2026
Siedlce, 2026-11-26

INFORMACJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIEDLCACH z dnia 26.11.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu Radomyśl.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 16.11.2026 r. do analiz laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej z punktów zgodności wodociągu Radomyśl stwierdzono następujące wartości **parametru magnez**:

- SUW w Radomyśli, 08 – 112 Wiśniew, woda podawana do sieci – wynik 4,4 ± 0,6 mg/l

- Szkoła Podstawowa w Śmiarach, Śmiary 68, 08 – 112 Wiśniew, kuchnia – kran – wynik 4,4 ± 0,6 mg/l.

- Wiejski Dom Integracji w Borkach Paduchach, 08 – 112 Wiśniew, kuchnia – kran - wynik 3,9 ± 0,5 mg/l.

Zgodnie z załącznikiem nr 1, część D, tabela 2 Lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) wartość parametryczna dla magnezu powinna się zawierać w przedziale 7 – 125 mg/l.

Jednocześnie w ww. rozporządzeniu wyjaśniono, że jest to wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale przepis prawa nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w ww. załączniku, przez dostawców wody.

Joanna Like

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Siedlcach
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31 | 08-110 Siedlce
+48 25 644 20 40
sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-14097-14217-UHTAE-30