




KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie
z 02.10.2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscowościach Rakowo, Buszkowo, Buszkowo Parcele, Czarowo, Czarówek, Dzierżysław, Kobylanki, Nowa Wieś, Paniewo, Pilich, Popielewo Folwark, Popielewo I, Popielewo II, Radwańczewo, Skulska Wieś, Zalesie, Wandowo zasilanych ze strefy zaopatrzenia Rakowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że przeprowadzone kontrolne badania wody w strefie zaopatrzenia Rakowo wykazały poprawę jej jakości oraz potwierdziły, że spełnia ona wymagania w zakresie parametrów: liczba bakterii grupy coli – 0 NPL/100 ml (dopuszczalna ilość 0 NPL/100 ml), liczba bakterii *Escherichia coli* – 0 NPL/100 ml (dopuszczalna ilość 0 NPL/100 ml), liczba enterokoków jelitowych – 0 jtk/100 ml (dopuszczalna ilość 0 jtk/100 ml) i ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 godzinach inkubacji – w ilości 0 jtk/1ml (zalecana wartość w kranie u konsumenta ≤200, zalecana wartość wprowadzana do sieci wodociągowej ≤100), określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 748).

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze



Komunikat dotyczący jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnych informacji lub komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
Kamila Galemba-Maciejewska

/dokument podpisany elektronicznie/