

RZUT PODDASZA

UWAGI:

- 1. Instalacje freonową wykonać z rur miedzianych do chłodnictwa
- 2. Zabudowę dostosować do warunków panujących na budowie i warunków wykonanej instalacji
- 3.Przed wykonaniem zabudowy wykonać próbę szczelności instalacji
- 4. Wszelkie istniejące elementy wchodzące w obrys zabudowy przenieść poza jej przestrzeń.
- 5.Wymiary zweryfikować na budowie
- 6.Wszystkie podane nazwy urządzeń i materiałów podano jako wytyczne parametrów i jakości wykonania

