



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku

HK.9022.1.30.2026.JŚ
Malbork, 26 stycznia 2026 r.

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Polaszki od 1.01. do 26.06.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w raportach z badań nr: 22/2025, 971/2025, 803/2025, 1067/2025, 1205/2025, 1206/2025, próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej oraz sprawozdaniach z badań nr: 513A/521/25, 513N/521/25, 734/521/25, próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego, z urządzeń wodnych i instalacji wodociągowych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z ujęć podziemnych wodociągu publicznego Polaszki zasilających miejscowość Polaszki, Michorowo:

- raport z badań nr 22/2025 z 14.01.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 1/1 w Michorowie;
- sprawozdanie z badań nr 513A/52/25 i 513N/521/25 z 13.05.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 1/1 w Michorowie;
- raport z badań nr 971/2025 z 30.05.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 1/1 w Michorowie;
- raport z badań nr 1067/2025 z 10.06.2025 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca podawania wody do sieci w Polaszkach;
- sprawozdanie z badań nr 734/521/25 z 16.06.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 1/1 w Michorowie;
- raport z badań nr 1205/2025 z 24.06.2025 r. próbki wody pobranej z kurka tłoczącego z miejsca podawania wody do sieci w Polaszkach;
- raport z badań nr 1206/2025 z 24.06.2025 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 1/1 w Michorowie;

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie stwierdza:

- 1. brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z urządzeń i instalacji wodociągowych z wodociągu publicznego Polaszki;**



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku
ul. Juliusza Słowackiego 64| 82-200 Malbork
+55-647-25-55
psse.malbork@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-60097-94277-FVGSJ-27

2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza:

w ramach kontroli wewnętrznej dokonano poboru próbek wody do podstawowych badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. Badania przeprowadzono w Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, gm. Stare Pole. W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego dokonano poboru próbek wody do podstawowych i rozszerzonych badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. Badania przeprowadzono w Laboratorium Badań Wody WSSE w Gdańsku.

W związku ze stwierdzeniem ponadnormatywnej zawartości jonu amonowego – 1,92mg/l oraz manganu- 672 µg/l w próbce wody pobranej 6.05.2025 r. z instalacji wodociągowej w budynku nr 1 w Michorowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku 13.05.2025 r. wszczął postępowanie administracyjne.

Pismem z 12.05.2025 r. (data wpływu 14.05.2025 r.) strona poinformowała, o podjętych działaniach naprawczych polegające na płukaniu sieci i przyłączy wodociągowych mające na celu doprowadzenia jakości wody do odpowiednich norm sanitarnych. Badanie wody z sieci przeprowadzone po zakończonych działaniach naprawczych wykazało, że jakość wody odpowiada wymaganiom wyżej cytowanego rozporządzenia (raporty z badań nr 971/2025 z 30.05.2025 r.). 10.06.2025 r. przedstawiciel PPIS w Malborku dokonał sprawdzającego poboru próbek wody do wybranych oznaczeń fizykochemicznych z punktu zgodności, które wykazało przekroczenie zawartości manganu-743 µg/l (sprawozdanie z badań nr 734/521/25 z 16.06.2025 r.). W związku z powyższym 16.06.2025 r. PPIS w Malborku wszczął postępowanie administracyjne, wydał ocenę jakości wody i komunikat stwierdzający warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Polaszki. Pismem z 17.06.2025 r. strona poinformowała, o podjętych działaniach naprawczych polegających na usunięciu awarii sprężarki oraz płukaniu sieci i przyłączy wodociągowych mające na celu doprowadzenia jakości wody do odpowiednich norm sanitarnych. Badania wody z SUW i sieci przeprowadzone po zakończonych działaniach naprawczych wykazały, że jakość wody nie odpowiada wymaganiom wyżej cytowanego rozporządzenia ze względu na przekroczenia manganu (raporty z badań nr 1205/2025 mangan-126 µg/l, 1206/2025 mangan- 106 µg/l z 24.06.2025 r.). Strona pismem z 26.06.2025 r. poinformowała, że wodociąg publiczny Polaszki został wyłączony z eksploatacji, a mieszkańcy miejscowości Polaszki i Michorowo zaopatrywani są w wodę z wodociągu publicznego Postolin.

Elżbieta Zybko
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Malborku

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują (e-Doręczenia):

1. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
ul. Adama Mickiewicza 39, 82-400 Sztum (do wiadomości konsumentów)
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie
ul. Jana Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum
3. aa