



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie

Chylice, 14 września 2026 r.

HK.N.903.49.903.2026

INFORMACJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody z dnia 14.09.2026 r. z wodociągu publicznego Opacz pobranej w dniu 09.09.2026 r. w ramach nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdził, że woda warunkowo spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru:

- liczby bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml) na sieci wodociągowej w miejscowości Hądzin 24b.

W zbadanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii *Escherichia coli* oraz enterokoków jelitowych.

Woda z wodociągu publicznego Opacz jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, mycia osób o obniżonej odporności (w tym noworodków i niemowląt).

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia z wyjątkiem osób o obniżonej odporności (w tym noworodków i niemowląt), prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

2 min.



W związku z koniecznością prowadzenia działań naprawczych w obrębie wodociągu publicznego Opacz o produkcji wody 100 – 1000 m³/d w tym stosowanie preparatu dezynfekcyjnego może wystąpić uciążliwość zapachowa dla odbiorców wody.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji bądź komunikatu.

dr n. o zdr. Beata Mazińska

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Piasecznie

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie
ul. Dworska 7 | 05-510 Chylice
+48 22 756 46 20
sekretariat.psse.piaseczno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-25767-69321-JFUEH-29