



KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie
z 02.09.2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscowościach Honoratka i Władysławów zasilanych ze strefy zaopatrzenia Honoratka


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że przeprowadzone badania wody wykazały, iż jakość wody odbiega od wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 poz.748) **w zakresie bakterii grupy coli** w ilości 30 jtk/100 ml (dopuszczalna ilość 0 jtk/100 ml).

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie stwierdza

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze (tj. do picia, przygotowania posiłków, potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, mycia zębów a także do kąpieli).

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych (tj. WC).



Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie dotyczy wszystkich konsumentów z uwzględnieniem osób z grupy ryzyka tj. niemowlęta, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością i obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu lub informacji.

Dostawca wody prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody zgodnej z wymaganiami wyżej cyt. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia.

Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego, może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
Roman Wojskunowicz

/podpisano elektronicznie/