



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KWIDZYNIE**

Kwidzyn, dnia 28 marca 2025r.

**OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LICZE
ZA ROK 2024
NR 29/HK/2025**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2024r., poz. 416) w związku z § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu wyników badań wody z **wodociągu sieciowego Licze** wykonanych w przeciągu 2024 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Woda dostarczana konsumentom z wodociągu Licze w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. w Kwidzynie przy ul. Sportowej 29.**

W ocenianym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie weryfikował wywiązywanie się przedsiębiorstwa realizacji badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz terminowego przekazywania sprawozdań.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. oraz kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w roku 2024 pobrano łącznie **12** prób wody uzdatnionej (w punktach zgodności oraz wody podawanej do sieci), w jednej z prób pobranej do analizy dnia 21.02.2025r. stwierdzono przekroczenia:

Parametr	Oznaczona wartość	Wartość parametryczna
Mętność [NTU]	3,2	„akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU”
Żelazo	740 µg/l;	200 µg/l;

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o. o. w Kwidzynie podjął natychmiast działania naprawcze tj. płukanie sieci wodociągowej, które poskutkowało poprawą jakości wody. W wodzie pobranej do analizy dnia 26.02.2024r. stwierdzono, że woda odpowiadała już wymaganiom obowiązującego rozporządzenia.

Wartość i czas trwania stwierdzonego przekroczenia nie stanowiła negatywnego wpływu dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

W 2024 roku pobrano także 4 prób wody surowej (przed uzdatnieniem).

Jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Licze

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kwidzynie
Anna Kak

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/