



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie

HK.9020.5.53.2026.AP  
Ostróda, 2026-05-06

## KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie

z 6 maja 2026 roku r

dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Tułodzadzie

Woda z wodociągu publicznego w Tułodzadzie zaopatruje w wodę miejscowości:  
**Bartki, Fiugajki, Marwałd, Płachawy, Stare Miasto, Tułodziad, Wierzbica**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że 04.05.2026 r. pobrano w ramach kontroli urzędowej próby wody do badań z wodociągu publicznego Tułodziad. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 3jtk/100ml i 5jtk/100 ml. W związku z powyższym stwierdza się

**Warunkową przydatność wody do spożycia.**

Do czasu uzyskania poprawy mikrobiologicznej jakości wody, ze względów profilaktycznych zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu.

Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

Nakazano wprowadzenie działań naprawczych



Komunikat obowiązuje do odwołania.



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie  
ul. Tadeusza Kościuszki 2 | 14-100 Ostróda  
+48 896460870  
adres e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTC-17