



Przysucha, dnia 31.07.2025 r

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Przysusze
ul. Targowa 52; 26-400 Przysucha
dot: wodociągu publicznego
Smogorzów**

KOMUNIKAT NR 19/2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze na podstawie informacji otrzymanej w dniu 31.07.2025 r. z laboratorium PSSE w Radomiu informuje, że próbka wody pobrana w dniu 29.07.2025 r. z wodociągu publicznego Smogorzów - punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody Smogorzów wykazała przekroczenie mikrobiologiczne - bakterie grupy coli – wynik: 16 jtk /100 ml wody (norma – 0 jtk), co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Smogorzów.

Komunikat Nr 16/2025 wydany w dniu 21.07.2025 r. nie obowiązuje.

***Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Przysusze
Magdalena Kołodziejska***

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują jako strony w sprawie:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Pl. Kolberga 11; 26-400 Przysucha.
2. Powiatowy Inspektor Weterynarii w Przysusze ul. Radomska 24; 26-400 Przysucha.
3. Starosta Powiatowe w Przysusze, Al. J. Pawła II 10 - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich.
4. PSSE w Przysusze – Sekcja HŻŻ.
5. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha