



# Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 30 kwietnia 2026 r.  
Znak sprawy: HK.903.39.2026

## Komunikat nr 3/HK/2026


dotyczący pogorszenia jakości wody do spożycia przez ludzi z indywidualnego ujęcia wodociągu Zubry, gmina Gródek, powiat białostocki.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w dniu 30.04.2026 r. wydał komunikat o następującej treści:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z indywidualnego ujęcia wody Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej zaopatrującego (56 osób) miejscowość Zubry stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie: -otowiu - 14,5 µg/l.

### WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. Woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg i sputkiwania toalet).



Wyżej wymienieni pracownicy oraz mieszkańcy będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez wydawanie wody butelkowanej przez właściciela ww. ujęcia wody.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Podlaski Państwowy  
Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
w Białymstoku  
dr n. med. Maria Siewko

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok

tel. sekret. +48 85 732 70 22, +48 85 740 85 41, centr. +48 85 740 85 40

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-62993-52136-FRDIJ-21

www.gov.pl/wsse-bialystok