



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie


KOMUNIKAT Nr 7

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 02 października 2025 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego w wodę do spożycia Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn „Wilga” przy ul. Tczewskiej 32 w Szczecinie łącznie ok. 50 osób.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 30 września 2025 roku stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) z uwagi na przekroczenie mikrobiologiczne – bakterie grupy coli w ilości 25 jtk/100ml.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.



Zarządca czyli Polski Komitet Pomocy Społecznej Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki w Szczecinie został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Karina Tatarata

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie

/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Szczecinie
ul. Wincentego Pola 6 | 71-342 Szczecin
+48 91 487 03 13
adres e-mail psse.szczecin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-21767-85608-VIDDT-31