Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kluczborku

Tabela 1 Stężenie Chlorpiryfosu w próbkach wody pobranych w miejscowości Komorzno

	Stężenie Chlorpiryfosu (norma 0,10µg/l)*											
Data poboru 2026	Data sprawozdania / Komunikat	Komorzno, punkt nr 1	Komorzno, punkt nr 2	Komorzno, punkt nr 3	Komorzno, punkt nr 4	Komorzno, punkt nr 5	Komorzno, punkt nr 6	Komorzno, punkt nr 7	Komorzno, punkt nr 8	Komorzno, punkt nr 9	Komorzno, punkt nr 10	Komorzno, punkt nr 11
20.04 PIS	23.04	-	806	-	-	-	-	-	-	38,7	-	-
24.04 PIS	27.04	-	40,4	0,97	0,36	-	0,97	1,34	-	-	-	-
27.04 PIS	30.04	-	21,5	0,99	0,09	0,13	0,33	0,71	-	-	-	-
04.05	06.05	0,66	-	0,27	-	0,091	0,17	-	0,74	-	-	0,049
12.05	14.05	-	8,2	0,58	-	0,077	0,012	-	0,19	-	-	-
20.05	22.05	-	2,8	0,20	-	-	-	-	0,30	-	-	-
27.05	29.05	-	0,35	0,22	-	-	-	-	0,12	-	-	-
01.06	03.06	-	2,9	0,32	-	-	-	-	0,32	-	1,1	-
08.06	10.06.	-	0,35	0,15	<0,010	-	0,039	0,073	0,21	-	0,81	-
22.06	24.06	0,14	0,37	0,15	0,027	-	0,045	0,046	0,13	-	0,65	0,034

Źródło: Dane z badań przeprowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz administratora wodociągu (ZWiK w Wołczynie)

Z uwagi na ochronę danych osobowych mieszkańców lokalizacje punktów poboru przedstawiono w formie zanonimizowanej do poziomu punktów kontrolnych.

Dodatkowo w dniach 20.04.2026 r. i 20.05.2026 r. pobrano do badań próbki wody na terenie miejscowości Wolna Wieś, położonej przed miejscowością Komorzno. We wszystkich badanych próbkach nie stwierdzono przekroczeń chlorpiryfosu. Uzyskane wyniki wynosiły odpowiednio: <0,005 µg/l (20.04.2026 r.) oraz <0,010 µg/l (20.05.2026 r.).

* Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku
ul. Jagiellońska 8 | 46-200 Kluczbork
+48 77 418 22 57 lub 77 447 20 03
adres e-mail sekretariat.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-71123-24672-AAVEJ-27

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kluczborku
mgr Małgorzata Zabierowska