



Garwolin, dnia 10.01.2022 r.

HK.9027.1.2.2022

**Wójt Gminy Miastków Kościelny  
ul. Rynek 6  
08-420 Miastków Kościelny**

## **OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY za 2021 rok dla gminy Miastków Kościelny**

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
- § 23 ust.1, 2, 3 ust. 4 pkt 1 i ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i w oparciu o wydaną ocenę jakości wody nr: HK.9027.1.101.105.2021 z dnia 13.12.2021 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi za 2021 r.  
w gminie Miastków Kościelny**

**zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego Ryczyska o produkcji  
od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/dobę  
zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-  
Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin**

### **Uzasadnienie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na 12 pobranych próbek wody do badań w ww. wodociągu w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu oraz nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Miastków Kościelny z wodociągu publicznego Ryczyska. Uzdadniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych,

gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany podchloryn sodu.

Wodociąg Ryczyska produkował średnio w 2021 r. 290 m<sup>3</sup> wody/dobę, zaopatrując w nią 6400 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2021 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Miastków Kościelny i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody na ww. wodociągu.

Wobec powyższego **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny** zgodnie z zał. nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Garwolinie  
*Dorota Brojek*

**Otrzymują:**

1. Urząd Gminy, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny;
2. Aa.