Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań prób wody pobranych z wodociągów z terenu powiatu kutnowskiego w ramach prowadzonego monitoringu w miesiącu:

października 2026 r.

Przydatność wody do spożycia przez ludzi posiadają następujące urządzenia wodne:

- **Wodociąg publiczny w Anielinie – Pomarzany**
- **Wodociąg publiczny w Babach**
- **Wodociąg publiczny w Głuchowie**
- **Wodociąg publiczny w Krzyżanowie**
- **Wodociąg publiczny w Kurowie**
- **Wodociąg publiczny w Kutnie – „Graniczna”**
- **Wodociąg publiczny w Kutnie – „Metalowa”**
- **Wodociąg publiczny w Oporowie**
- **Wodociąg publiczny w Orłowie**
- **Wodociąg publiczny w Strzegocinie**
- **Wodociąg publiczny w Żychlinie**
- **Wodociąg zakładowy Animex K1 - Kutno, ul. Intermodalna 8**
- **Wodociąg zakładowy Animex K4 - Kutno, ul. Wschodnia 21**
- **Wodociąg zakładowy Cedrob S.A. – Kutno, ul. Mickiewicza 108**

Niezgodności z wartościami parametrycznymi badanych parametrów jakości wody do spożycia w punktach zgodności:

- **Wodociąg publiczny w Imielnie**
  Decyzja o stwierdzeniu niezgodności z wartościami parametrycznymi badanych parametrów jakości wody do spożycia w punkcie zgodności (SUW w Imielnie) związania jest z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu w ilości 173 µg/l (dopuszczalna wartość parametryczna ≤ 50 µg/l). Ponadnormatywna zawartość manganu w wodzie wodociągowej nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Decyzji o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi nie wydawano.