Proszowice, dnia 20 sierpnia 2026 roku
NK.903.1.34.2026

Komunikat NR 1
stwierdzający niezgodność z wartością parametryczną wody na odcinku sieci wodociągu publicznego Proszowice zarządzanego przez Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o., 32-100 Proszowice, ul. Racławicka 1, **dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi odbiorcom z miejscowości:**

- **Kościelec**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach, na podstawie cząstkowego sprawozdania z badań próbki wody pobranej do badania w dniu 18.08.2026 r. ze stałego punktu zgodności wyznaczonego z wodociągu publicznego Proszowice tj. pompownia wody Kościelec, 32-100 Proszowice (sprawozdanie cząstkowe z badań nr LW/3099/N/2026/1 z dnia 20.08.2026 r.) stwierdził, że jakość wody jest niezgodna z wartością parametryczną określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) z uwagi na obecność: **bakterii grupy coli 3 JTK/100 ml przy dopuszczalnej wartości parametrycznej wynoszącej 0 JTK/100 ml.**

W wyniku oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów woda w obecnym stanie wymaga **przegotowania** w celu przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty,** a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Zarządca wodociągu prowadzi działania naprawcze mające na celu zapewnienie prawidłowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat wydany zgodnie z art. 4p ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 605)

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Proszowicach
ul. Adama Grzymały-Siedleckiego 2, 32-100 Proszowice
https://www.gov.pl/web/psse-proszowice | e-mail: psse.proszowice@sanepid.gov.pl
skrytka e-Doręczenia: AE:PL-22950-22903-GRAHV-27,
tel. 12 386 00 15; 12 386 34 11