



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

### KOMUNIKAT nr 7


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku  
z dnia 22.05.2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku informuje, że w badanych próbkach wody pochodzących z wodociągu sieciowego Krzywiczyny, pobranych w dniu 20.05.2026 r. na terenie miejscowości Komorzno, nadal utrzymuje się przekroczenie dopuszczalnych wartości pestycydu (chlorpiryfosu) oraz sumy pestycydów.

**Woda w miejscowości Komorzno jest nieprzydatna do spożycia.**

Wody nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowania posiłków, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli.

**Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do sflukiwania toalet.**



Zakaz obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Kluczborku  
*mgr. Małgorzata Zabiszewska*



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku  
ul. Jagiellońska 8 | 46-200 Kluczbork  
+48 77 418 22 57 lub 77 447 20 03  
adres e-mail [sekretariat.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl)  
adres e-Doręczeń: AE:PL-71123-24672-AAVEJ-27