



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli

NSHK.903.9.1.2026.MN
Zduńska Wola, 30-01-2026

KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zduńskiej Woli z dnia 30.01.2026 roku dotyczący
Centrum Sportowo – Rekreacyjnego RELAKS (Zduńska Woda)
przy ul. Kobusiewicza 20, 98 – 220 Zduńska Wola**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, że w dniu 29.01.2026 roku wydana została decyzja nr 16/2026, znak sprawy: NSHK.903.9.1.2026.MN zobowiązująca Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o. o., ul. Królewska 15, 98 – 220 Zduńska Wola do unieruchomienia:

1. niecki basenu sportowego,
2. niecki basenu rekreacyjnego wyposażonego w urządzenia wytwarzające aerozol wodno – powietrzny,
3. niecki basenu ruchome dno wyposażonego w urządzenia wytwarzające aerozol wodno – powietrzny – z uwagi na wspólny system cyrkulacji dla niecki basenu rekreacyjnego i niecki basenu ruchome dno,
4. niecki basenu schładzającego wewnętrznego wyposażonego w urządzenia wytwarzające aerozol wodno – powietrzny,
5. niecki basenu schładzającego zewnętrznego wyposażonego w urządzenia wytwarzające aerozol wodno – powietrzny – z uwagi na wspólny system cyrkulacji dla niecki basenu schładzającego wewnętrznego i niecki basenu schładzającego zewnętrznego,

w związku z:

1. przekroczeniem dopuszczalnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C po 48h,
2. przekroczeniem dopuszczalnej wartości stężenia chloru związanego,
3. niezgodnymi z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 roku poz. 1230) wartościami dotyczącymi stężenia chloru wolnego.

Ponowne uruchomienie wyłączonych z użytkowania niecek basenowych wymaga przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zduńskiej Woli sprawozdań z badań próbek wody pobranych po zakończonych działaniach naprawczych, w zakresie uprzednio uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zduńskiej Woli
ul. Łaska 13 | 98-220 Zduńska Wola
+48 43 656 52 50
sekretariat.psse.zdunskawola@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-76840-77026-VVHUE-27

w Zduńskiej Woli. Przedłożone sprawozdania z badań próbek wody muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1230).

Ewa Hetlof

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zduńskiej Woli

/dokument podpisany elektronicznie/