



INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie z 15 października 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

dostarczanej konsumentom w strefie zaopatrzenia Ciszkowo, gmina Czarnków,


zaopatrującej w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Ciszkowo,
Góra nad Notecią, Mikołajewo, Pianówka, Dębe ul. Huby.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych, informuje, iż jakość wody odbiega od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026, poz. 748,) w zakresie parametru: **mangan**

W badanych próbkach stwierdzono mangan w ilościach 62, 67; 80; 82,4; 116; 150 µg/l
Wartość dopuszczalna wynosi 50 µg/l

Wykazana powyżej niezgodność z wartością parametryczną nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów może jednak obniżać cechy organoleptyczne wody: smak, zapach, barwę i użytkowe, np. powodować brunatne przebarwienia na armaturze i urządzeniach sanitarnych czy pranych tkaninach.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Julita Pawłowska-Dudziak
/dokument podpisany elektronicznie/