



KOMUNIKAT NR 18

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 03.06.2026 roku
w sprawie stwierdzenia niezgodności parametrycznej wody do spożycia dla ludzi pod względem
parametru mikrobiologicznego

z wodociągu publicznego w Górzycy (gm. Górzycy) zaopatrującego miejscowość:

Górzycy, Owczary oraz budynek PKP Ługi Górzyckie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej administratora wodociągu publicznego w Górzycy po przeprowadzonych działaniach naprawczych informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem kwestionowanego parametru liczba bakterii grupy coli.

Kwestionowany parametr nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w związku z czym po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi wydano decyzje stwierdzającą niezgodność parametryczną wody do spożycia przez ludzi.


Woda jest niezgodna z wartością parametryczną przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga woda do: przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w/w rozporządzeniu.

Wodę należy **gotować minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i sputkiwania toalet.

2 min.



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁUBICACH
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski
/podpis elektroniczny/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Identyfikator dokumentu | 40ce2c34fbd649a5a10f17fa419049c6 | |
| Nazwa dokumentu | Komunikat 18 niezgodność parametryczna Górzycza.pdf | |
| Tytuł dokumentu | Komunikat 18 niezgodność parametryczna Górzycza | |
| Skrót dokumentu | d101789b06cda8e3441b56bb578691d9421c6b9e4556fa84e75fe0e369c18b4e | |
| Wersja dokumentu | 1.1 | |
| Data dokumentu | 2026-06-03 | |
| Podpis | Podpisany przez | Krzysztof Dobrowolski |
| | Stanowisko podpisu | Krzysztof Dobrowolski (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) PPIS |
| | Data podpisu | 2026-06-03 |
| | Rodzaj certyfikatu | Podpis kwalifikowany |
| | EZD RP 26.202.25 | |
| Data wydruku | 2026-06-03 | |
| Autor wydruku | Natalia Kowalska (Asystent) HK | |