

Katowice, dnia 16 lipca 2026 r.

INFORMACJA Nr 25/2026/EW

w sprawie wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 25 czerwca 2026 r. w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice, któremu uległ operator samojedźnych maszyn górniczych pod ziemią.

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu komory K-33 z pasem P-58, w polu eksploatacyjnym SI XVI/6, oddziału G-62, na głębokości 1060 m, w odległości około 2,6 km na północny-wschód od szybu SG 1 kopalni O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

W dniu 25 czerwca 2026 r. na zmianie III WSP, na skrzyżowaniu komory K-33 z pasem P-58 prowadzono załadunek rudy ładowarką kołowo-przegubową na wóz odstawczy. W trakcie pracy operator ładowarki zahaczył organem roboczym o zamocowany pod stropem kabel 500 V, który spadł na spąg. Operator o zdarzeniu poinformował sztygara górniczego. Sztygar zgłosił uszkodzenie kabla do dyspozytora energetycznego i postanowił wygrodzić miejsce zdarzenia przed dostępem osób postronnych. Według wyjaśnień sztygara w trakcie wygradzania miejsca uszkodzenia kabla taśmą ostrzegawczą, stracił on równowagę i przewrócił się. W tym czasie w pobliżu przejeżdżał wóz odstawczy, którego operator zobaczył upadającego sztygara i postanowił pomóc mu wstać. Podczas przechodzenia obok uszkodzonego kabla 500 V, doszło w nim do zwarcia międzyfazowego i powstania łuku elektrycznego, który poparzył operatora wozu. Poszkodowany schłodził miejsce poparzenia wodą i pojechał wozem odstawczym na komorę maszyn ciężkich KMC C 60D, skąd w towarzystwie innego pracownika udał się pod szyb i wyjechał na powierzchnię. Następnie wezwaną karetką pogotowia został przetransportowany do szpitalnego oddziału ratunkowego, skąd przewieziono go do wielospecjalistycznego szpitala.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu po przeprowadzeniu oględzin wydał decyzję, w której wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej eksploatacji instalacji 500 V w polu SI-XVI/6 oddziału G 62, zasilanej z odpływu nr 3 stacji transformatorowej typu INSps-n 630 kVA, zabudowanej w pomieszczeniu rozdzielni 6 kV Rd-32.41, zasilanej z pola nr 4 rozdzielnic 6 kV Rd-32.41, do czasu:

- a. usunięcia nieprawidłowości w odniesieniu do stanu technicznego ww. instalacji 500 V,
- b. dokonania odbioru technicznego i uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu instalacji 500 V w oddziale górniczym G-62 SI-XVI/6, zasilanej z odpływu nr 3 stacji transformatorowej typu INSps-n 630 kVA o numerze zakładowym 765, wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.