Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Siedlcach

HKN.903.11.8.2026
Siedlce, 2026-11-17

INFORMACJA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIEDLCACH
z dnia 17.11.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu **Kamianki Czabaje, gmina Przesmyki.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej do analiz laboratoryjnych w dniu 17.11.2026 r. z punktu zgodności wodociągu Kamianki Czabaje stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej parametru chlor wolny:

- Kamianki Lackie 57, 08-109 Przesmyki; łazienka – kran – wynik badania**: 0,60 mg/l**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) wartość parametryczna parametru chlor wolny w punkcie czerpalnym w kranie u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami, wynosi **0,3 mg/l.**

Chlor wolny w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi może powodować pogorszenie smaku i zapachu wody, a także podrażnienia skóry, oczu oraz błon śluzowych jamy ustnej i gardła.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Siedlcach

Anna Mościcka-Wardak
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Siedlcach
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31 | 08-110 Siedlce
+48 25 644 20 40
sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-14097-14217-UHTAE-30