



KOMUNIKAT Nr 8/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Radomyśl, gm. Wierzchowo, pow. drawski zaopatrującego 84 mieszkańców miejscowości Radomyśl.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 07.05.2025 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego - bakterii grupy coli w ilości 13 jtk/100 ml.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Gmina Wierzchowo reprezentowana przez Wójta Wierzchowa, ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo zarządzająca wodociągiem Radomyśl została zobowiązana do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Drawsku Pomorskim

mgr Małgorzata Janda