Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie

PSK.9020.68.4.2026
Brzozów, 30.09.2026

Komunikat dla odbiorców wody z wodociągu zaopatrującego Świetlicę Środowiskową w Humniskach (duża strona)

Dotyczy: braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego Świetlicę Środowiskową w Humniskach (duża strona) stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli w ilości 92 jtk/100ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml określonej w załączniku nr 1 (Część A. Tabela 1. Parametry mikrobiologiczne, Lp. 2) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).
W związku z powyższym woda **nie nadaje się do spożycia przez ludzi** w tym: picia, przygotowywania posiłków i potraw, płukania jarzyn, warzyw, owoców, produkcji żywności, mycia naczyń mających kontakt z żywnością, higieny ciała i jamy ustnej.
Woda może być używana **wyłącznie do celów sanitarnych (spłukiwania toalet).**
Obecność bakterii Escherichia coli stanowi dowód niedawnego skażenia wody odchodami ludzi lub zwierząt. Bakterie Escherichia coli mogą w określonych warunkach wywoływać choroby takie jak biegunki czy zakażenia układu moczowego. Dotyczy to przede wszystkim osób o obniżonej odporności, noworodków i dzieci poniżej 5 roku życia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem.



Zofia Cwynar
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie
Podpisano elektronicznie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie
ul. Moniuszki 17 | 36-200 Brzozów
+48 13 43 414 59
adres e-mail: psse.brzozow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-66678-13218-HAJGC-32