Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

HKN.9020.22.405.2026.DK
Płock, dnia 15 października 2026 r.

INFORMACJA NR HKN/26/2026
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 15 października 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: **niezgodności z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego wody pochodzącej z wodociągu publicznego Zdwórz, gmina Łąck, zasilającego następujące miejscowości: Zdwórz.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że na podstawie otrzymanych sprawozdań Nr Ł/0/02/2026/4501/FM/C/4 oraz Nr Ł/0/02/2026/4501/FM/C/6 z dnia 9 października 2026 r. z badań jakości wody do spożycia stwierdza niezgodność z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego wody pochodzącej z wodociągu publicznego Zdwórz, gmina Łąck, w związku z ponadnormatywną wartością parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 °C.
Na podstawie sprawozdania Nr Ł/0/02/2026/4501/FM/C/4 z dnia 9 października 2026 r. z badań próbek wody pobranych w dniu 1 października 2026 r., w punkcie poboru: kurek czerpalny wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody Zdwórz, 09-520 Łąck, stwierdzono wartość parametru - ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 °C – > 300 jtk/ml (zalecana wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej do 100 jtk/ml).

Na podstawie sprawozdania Nr Ł/0/02/2026/4501/FM/C/6 z dnia 9 października 2026 r. z badań próbek wody pobranych w dniu 1 października 2026 r., w punkcie poboru: kurek czerpalny w łazience w EKO-PLASTIK System Sp. z o.o., Zdwórz 2, 09-520 Łąck, stwierdzono wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 °C – > 300 jtk/ml (zalecana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta do 200 jtk/ml).

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock
+48 24 367 26 01
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: https://www.gov.pl/web/psse-plock oraz pod nr telefonu:

- od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 7:30 do godz. 15:05: (24) 367 26 52, 609-817-331.

Justyna Szatkowska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

/dokument podpisany elektronicznie/