



Puck, dnia 19 listopada 2025 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku**

HK.9022.720.2025.PK.2

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o.
ul. Chrzanowskiego 44
81-198 Kosakowo**

Zgodnie z § 21 ust.1, pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku po rozpatrzeniu sprawozdania z badań jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Mosty stwierdza

brak przydatności wody do spożycia w części wodociągu Mosty w wydzielonej strefie miejscowości Mosty

Dnia 19 listopada 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku otrzymał sprawozdanie z badań wody nr 2163/2025 z dnia 18 listopada 2025 r. potwierdzające wykrycie w badanej próbce wody bakterii *Escherichia coli* w ilości 4 jednostek tworzących kolonie w 100 ml wody oraz ponadnormatywną ilość bakterii grupy coli tj. 5 jednostek tworzących kolonie w 100 ml wody w punkcie zgodności przy ul. Kasztanowej w Mostach.

W myśl powołanego na wstępie rozporządzenia woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) wartość dopuszczalna

- bakterii *Escherichia coli* wynosi 0 jednostek tworzących kolonię/100 ml,
- bakterii grupy coli wynosi 0 jednostek tworzących kolonie/100 ml.

Stwierdzenie obecności w wodzie bakterii *Escherichia coli* w ilości 4 jtk/100 ml stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dla konsumentów. Spożywanie wody zanieczyszczonej bakteriologicznie może być przyczyną wystąpienia zatruc pokarmowych lub innych zachorowań objawiających się zaburzeniami żołądkowo – jelitowymi.

Analizując uzyskane informacje, wynik badania wody oraz sposób dystrybucji wody w wydzielonej części wodociągu Mosty, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza brak przydatności wody do spożycia w części obejmującej ulicę Kasztanową nr 2B, 2A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28A, 28B, 29, 30, 31, 33, 35 i 37 oraz ulicę Gdyńską nr 13 w miejscowości Mosty.

Z uwagi na fakt, że spożywanie wody z przedmiotowego wodociągu w wydzielonej części wodociągu Mosty, może negatywnie wpływać na zdrowie i życie konsumentów, tutejszy organ wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności zobowiązującą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o., do podjęcia działań naprawczych oraz uzyskania prawidłowej jakości wody w terminie do 28 listopada 2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku informuje, że woda w wydzielonej strefie może być używana tylko i wyłącznie do spłukiwania sanitariatów. Natomiast dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia konsumentów do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań jakości wody należy zaniechać wykorzystywania wody w wymienionej powyżej części miejscowości Mosty, do celów spożywczych i na potrzeby gospodarcze.

Ocenę wydaje się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

Wodociąg publiczny Mosty zaopatruje ok. 3 651 mieszkańców.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku**
Piotr Madej

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

I. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o.o., ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo

e-mail: biuro@pukpeko.pl

II. Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, e-mail: boi@kosakowo.pl
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku, ul. Wejherowska 38, 84-100 Puck
e-mail: piwpuck@gdansk.wiw.gov.pl
3. Oddział BŻŻiPK w/m
4. a/a