Załącznik nr 4 do Regulaminu

Węgrów, dn. 16 października 2026 r.

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia fabrycznie nowego, stacjonarnego agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgrowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3.

1) Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia

A. Zamówienie obejmuje:

a) Zakup, dostawę i montaż fabrycznie nowego stacjonarnego trójfazowego agregatu z systemem automatycznego załączania ATS/SZR, silnikiem diesela o mocy 24-25 kW z obudową zewnętrzną dźwiękochłonną , przystosowanego do pracy na zewnątrz, usadowionego na utwardzonym podłożu, wyprodukowanego w kraju europejskim (nie dopuszcza się agregatów wyprodukowanych w Chinach, które są jedynie brandowane europejską marką).
b) Podłączenie agregatu do istniejących instalacji w budynku PSSE w Węgrowie,
c) Uruchomienie oraz przeprowadzenie testów i prób eksploatacyjnych,
d) Wykonanie projektu zgodnego z wymaganiami norm i przepisów prawa,
e) Przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej,
f) Uzgodnienia przyłączenia i zgłoszenia techniczne z zakładem energetycznym wraz z dokumentami wymaganymi przez PGE Dystrybucja S.A. w ramach udzielonych warunków przyłączenia agregatu prądotwórczego,
g) Przeszkolenie użytkownika (obsługa, procedury awaryjne),
h) Wyznaczenie miejsca lokalizacji w uzgodnieniu z Zamawiającym,
i) Zabezpieczenie agregatu przed warunkami atmosferycznymi i dostępem dla osób postronnych,
j) Zapewnienie rezerwowego podtrzymania zasilania elektrycznego, bezpiecznej pracy urządzeń i ich ochronę przed nagłymi zakłóceniami, awariami i przerwami w dostawie energii elektrycznej z sieci publicznej.

B. Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne agregatu

a) Typ silnika, wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym (diesel),
b) Moc znamionowa silnika: 24 - 25 kW,
c) Wyłącznik główny i awaryjny,
d) Czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju oraz temperatury wody,
e) Pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora, licznik motogodzin,
f) Możliwość ładowania akumulatorów w czasie postoju.

C. Parametry prądnicy:

a) Typu synchroniczna, bezszczotkowa,
b) Moc:24-25 kW (30kVA),
c) Uzwojenie wykonane z miedzi,
d) Napięcie znamionowe 400V/230V,
e) Samowzbudna,
f) Częstotliwość napięcia 50 Hz.

D. Parametry obudowy:

a) Platforma absorbująca drgania,
b) Łatwy dostęp do płynów eksploatacyjnych
c) Osłona elementów gorących oraz ruchomych;
d) Wyłącznik bezpieczeństwa tzw. Grzybek,
e) Drzwi serwisowe zamykane na kluczyk.

D. Wymagania dodatkowe

a) Wykonawca zapewnia pełną dokumentację techniczno-ruchową (DTR), schematy elektryczne oraz instrukcje obsługi.
b) Gwarancja: minimum 36 miesięcy na dostarczony sprzęt i wykonane prace. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego pierwszego przeglądu gwarancyjnego agregatu prądotwórczego w terminie zgodnym z zakresem przewidzianym w instrukcji eksploatacji producenta urządzenia.
c) Wykonawca zapewni 2 zatankowane kanistry rezerwowego paliwa o pojemności 20 litrów.

E. Zakres prac instalacyjnych

W ramach zamówienia Wykonawca zapewnia:

a) Transport i rozładunek agregatu w miejscu ustalonym z Zamawiającym,
b) Wykonanie przyłączeń w placówce,
c) Podłączenie elektryczne – kable, szafa rozdzielcza, sieć agregat (wykonanie kompletnych, niezbędnych okablowań, instalacji, czynności towarzyszących (np. odtworzeń po pracach montażowych) oraz wszystkich innych czynności nie wymienionych, a koniecznych do zasilania wskazanego układu odbiorczego),
d) Przeprowadzenie wszystkich pomiarów – rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia, ciągłości przewodów ochronnych,
e) Uruchomienie i testy – próby rozruchu, obciążenie, rejestracja parametrów,
f) Przeszkolenie – instrukcja obsługi, procedury startu/stopu (ręczne/automatyczne), alarmy i awarie,
g) Dokumentacja powykonawcza.

F. Dokumentacja techniczna i odbiorowa, która Wykonawca zobowiązany jest przygotować oraz uzgodnić

a) Instrukcje obsługi agregatu,
b) Schematy instalacji i połączeń elektrycznych,
c) Protokoły: uruchomienia, izolacji, impedancji, ciągłości ochrony,
d) Deklaracje CE, karty katalogowe,

e) Protokół szkoleniowy pracownika,
f) Gwarancje producenta i wykonawcy,
g) Opracowanie dokumentacji wykonawczej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.
h) Zgłoszenie przyłączenia agregatu jako źródła rezerwowego,
i) Schematy jednopunktowe wraz z parametrami agregatu,
j) Protokół odbioru technicznego,
k) Dokumentacja uziemienia.

2) Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2026 r.

3) Warunki realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać do 31.12.2026 r.
2. Płatność nastąpi w terminie 14 dni po dostarczeniu w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz prawidłowo wystawioną fakturą VAT.

4) Osoba do kontaktów

1. W sprawie przedmiotu zamówienia: Barbara Skwierczyńska, kontakt tel.: 255065580
2. W sprawie procedury udzielenia zamówienia: Barbara Skwierczyńska kontakt tel.: 255065580

5) Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę proszę złożyć wyłącznie na adres mailowy: sekretariat.psse.wegrow@sanepid.gov.pl wypełniając Formularz Ofertowy (załącznik nr 5 do regulaminu)
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

6) Termin i sposób złożenia oferty przez Wykonawcę

1. Ofertę proszę złożyć do dnia 23 października do godz. 15.00 wyłącznie na adres mailowy: sekretariat.psse.wegrow@sanepid.gov.pl
2. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7) Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cena ofertowa jest ceną, za którą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

8) Kryteria oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – znaczenie kryterium – 100%
2. Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

$$\text{ilość uzyskanych punktów} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród badanych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 100$$

3. Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać – 100.
4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.

9) Składanie ofert dodatkowych

1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

10) Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu

1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.

11) Podstawa nieudzielenia zamówienia

1. Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3. W przypadku, o którym mowa pkt.10), zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
5. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

12) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
4. Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie oferty przesłane na adres mailowy wskazany w zapytaniu ofertowym.

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Węgrowie
Anna Tymoczko

.....

(podpis Dyrektora jednostki)