Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

HKN.903.1.136.2026
Ożarów Mazowiecki, 09 listopada 2026 r.

Wójt Gminy Leszno,
Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że kontrolne badania jakości wody przeprowadzone w dniu 03.11 2026 r. oraz w dniu 04.11.2026 r. na SUW Czarnów, wykazały zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poziom parametrów mikrobiologicznych, w tym ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C (nie wykryto).

W wodzie pochodzącej z ujęcia w Czarnowie nadal utrzymuje się przekroczony poziom jonu amonowego - 0,8 mg/l, przy wartości dopuszczalnej określonej w rozporządzeniu dla jonu amonowego do 0,5 mg/l, co może pogarszać właściwości organoleptyczne wody, ale nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Badania jakości wody przeprowadzone na SUW Czarnów wykazały zgodny z wymaganiami rozporządzenia poziom mętności, żelaza, chlorków i sodu.

Woda dostarczana z wodociągu publicznego w Czarnowie może być używana bez ograniczeń, w tym do spożycia i celów sanitarno-higienicznych.

Obszar zasilany z ujęcia w Czarnowie obejmuje następujące miejscowości: Czarnów, Towarzystwo Czarnów, Grądki, Grądy, Korfowe, Marianów, Plewniak, Podrochale, Powązki, Szadkówek, Szymanówek, Walentów, Wilkowa Wieś, Wilków.

Traci ważność informacja o jakości wody wydana w dniu 02.11.2026 r.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Iwona Rosińska
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 129/133 | 05-850 Ożarów Mazowiecki
+48 (22) 733 73 33
adres e-mail: sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE: PL-86454-63095-SCHEB-26