Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach

Kielce, 16.11.2026 r.

Znak sprawy – NHS.9020.1.592.2026

Komunikat Nr 24/2026 z dnia 16.11.2026 r.
skierowany do Zakład Przetwórstwa Mięsnego ul. Tadeusza Kościuszki 59, 26-021 Daleszyce firmy „AWEX" Król, Sidło, Grudzień Spółka Jawna ul. Górna 25, 25-415 Kielce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody ze strefy zaopatrzenia w wodę/indywidualnego ujęcia wody AWEX ul. Tadeusza Kościuszki 59, 26-021 Daleszyce wykazały obecność w wodzie przekroczenia parametru mikrobiologicznego w zakresie bakterii grupy coli i *Escherichia coli*, co stanowi niezgodność z wartością parametryczną.
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w zał. Nr 1 część A, tabela 1 lp. 2, zał. Nr 1 część C tabela 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r. poz. 748), najwyższa dopuszczalna liczba bakterii grupy coli w wodzie winna wynosić nie więcej niż 0 jtk/100ml, natomiast najwyższa dopuszczalna liczba Escherichii coli winna wynosić 0 jtk/100ml.

WODA NADAJE SIĘ TYLKO DO SPÓŁKIWANIA TOALET



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązywania wymagań oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.

W przypadku prowadzenia dezynfekcji może nastąpić zmiana zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Podpisany elektronicznie przez
Alicja Grabińska
16.11.2026
16:01:05 +01'00'