



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzynie Podlaskim

ONS.HK.903.3.76.2026

Radzyń Podlaski, 2026-10-13

Komunikat nr 1 o stwierdzeniu niezgodności z wartością parametryczną dla parametru żelazo w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Borki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzynie Podlaskim informuje, że w badaniach jakości wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Borki z dnia 06.10.2026 r. zaopatrujących miejscowości: Borki, Maruszewiec Stary, Maruszewiec Nowy, Tchórzew, Tchórzew Kolonia, Pasmugi, Osowno, Sitno i Stara Wieś – łącznie 2602 osób, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej:

żelaza w ilości: 287, 256 $\mu\text{g/l}$ w wyznaczonych 2 punktach zgodności.

Wartość parametryczna dla powyższego parametru wynosi 200 $\mu\text{g/l}$

Jednocześnie informuje, że badane próbki wody spełniają wymagania mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Niezgodność z wartością parametryczną żelaza w wodzie wpływa na zmianę jej właściwości organoleptycznych (pogarsza wygląd i smak wody) **nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów.**

U osób wrażliwych, regularne spożywanie zażelazionej wody może powodować problemy gastryczne: bóle brzucha, rozstrój żołądka lub niestrawność.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.



Zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z upoważnienia

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzynie Podlaskim

Alicja Wójtowicz

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

/podpisano elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radzynie Podlaskim
ul. Pocztowa 5 | 21-300 Radzyń Podlaski
tel. +48 833527416 lub +48 833527417
adres e-mail: psse.radzynpodlaski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78734-37154-JJEGV-17
NIP: 5381609515, REGON: 000309246, BDO: 000072400
Klauzula informacyjna RODO pod adresem:
<https://www.gov.pl/web/psse-radzyn-podlaski/klauzula-informacyjna>