

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 26 października 2026 r.
Znak sprawy HK.903.595.2026

KOMUNIKAT nr HK/128/K/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z **wodociągu Rogowo** zaopatrującego miejscowości: Czaplino, Gajowniki, Izbiszcz, Konowały, Kościuki, Kruszewo, Mińce, Pańki, Rogowo, Rogowo - Kolonia, Rogowo - Majątek, Rogówek, Ruszczany, Śliwno, Zaczerlany, Zaczerlany-Kolonia

w jednej próbce stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej:

– **manganu - 115 µg/l.**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) mangan nie może być wyższy niż 50 µg/l.

Przekroczona wartość manganu w wodzie wpływa na zmianę jej właściwości organoleptycznych (pogarsza wygląd i smak wody), nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów w związku z czym **woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.**

Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku**

Urszula Połowianiuk

Specjalista epidemiolog

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/