



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu

HK.9020.244.2025
Wałcz, 2025-10-29


KOMUNIKAT Nr 39/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu z dnia 29.10.2025 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Mirosławiec, gmina Mirosławiec, powiat wałecki, zaopatrującego ok. 2900 mieszkańców miejscowości Mirosławiec.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 29.10.2025 r. wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 28.10.2025 r., stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości 80 jtk/100 ml.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec zarządzający wodociągiem Mirosławiec został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania,

Aneta Fijołek

p.o. Kierownika Oddziału Nadzoru Bieżącego i Zapobiegawczego z upoważnienia
p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Wałczu
ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54 | 78-600 Wałcz
+48 67 258 23 31
psse.walcz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68332-18191-CBTEA-24

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/