Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żywcu

NS-HK.903.4.10.2026
Żywiec, 2026-11-12

Komunikat Nr 13/2026

dotyczący: **jakości wody dostarczanej z wodociągu indywidualnego: Hotel Fero Lux w Korbielowie, ul. Szczyrbok 62 z dnia 12.11.2026 r.**

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu informuje, że w badaniu jakości wody pobranej w dniu 9.11.2026 r. w Hotelu Fero Lux w Korbielowie, gmina Jeleśnia w powiecie żywieckim stwierdzono: brak przydatności wody do spożycia w związku z obecnością bakterii grupy coli w ilości >20 jtk/100ml (wartość parametryczna zgodna z normatywem 0 jtk/100 ml).
Mając na uwadze wysokie ryzyko dla zdrowia odbiorców wody, PPIS w Żywcu stwierdza brak przydatności wody do spożycia.

Bakterie z grupy coli (tzw. bakterie wskaźnikowe): to mikroorganizmy powszechnie występujące w środowisku – w wodzie, glebie, materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. Ich obecność w wodzie może wynikać zarówno z zanieczyszczenia pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Nie stanowią one jednoznacznego wskaźnika skażenia fekalnego, lecz informują o czystości i integralności systemu dystrybucji wody.

Uwaga:
Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet.



Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

mgr inż. Marta Micor
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żywcu
/dokument podpisany elektronicznie/
2026-11-12

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu
ul. Krasińskiego 3
34-300 Żywiec
+48 33 861 21 37
adres e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-79571-29627-GWUWJ-29