

Procedura współpracy Operatora z Komendantem Powiatowym PSP w Kłodzku

Data zatwierdzenia:		Procedura nr:	3
Tytuł opracowania:	PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII SYSTEMU TRANSMISJI SYGNAŁÓW ALARMÓW POŻAROWYCH.		
Cel procedury:	Kolejność postępowania		
Pojęcia podstawowe	Centrum odbiorcze alarmów pożarowych (COAP), Centrum monitorowania operatora systemu (CMOS), Centrum odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych (COSU), Stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOAP), Stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych (SOSU), System Prezentacji Informacji (SPI), Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (SK KPPSP).		
Algorytm postępowania:	1. W przypadku awarii lub jakiejkolwiek przerwy w działaniu Systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych uniemożliwiających przesłanie sygnału alarmu pożaru wygenerowanego przez SSP zainstalowany w obiekcie Abonenta do COAP, Operator niezwłocznie informuje SK KPPSP o awarii postępując zgodnie z Procedurą Nr 2. Ponadto Operator informuje (telefonicznie i/lub pisemnie) Abonenta o zaistniałej sytuacji awaryjnej i konieczności każdorazowego informowania SK KPPSP telefonicznie na nr 112 o wygenerowanym przez SSP alarmie pożaru, do czasu usunięcia awarii. 2. W przypadku awarii lub jakiejkolwiek przerwy w działaniu Systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych uniemożliwiających przesłanie sygnału alarmu pożaru wygenerowanego przez SSP zainstalowany w obiekcie Abonenta do COAP, Operator podejmuje działania naprawcze niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 2 godzin i usuwa awarię w ciągu maksymalnie 24 godzin. 3. Powrotne włączenie transmisji po awarii może odbyć się zgodnie z Procedurą Nr 2.		
Sporządził:	Operator	Podpis:	
Zatwierdził	KP PSP w Kłodzku	Podpis:	