



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU**

Znak sprawy: N.HŚ. 5211.17.3.2025

Toruń, dnia 28.03.2025 r.
Egz. nr 1

**Agrofood S.A.
ul. Słoneczna 2
Grabowiec
87-162 Lubicz**

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Agrofood w Grabowcu gm. Lubicz w 2024 r.**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r., poz. 537) oraz § 22 ust. 1,2,3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2024 r., poz. 757 z późn. zm.), na podstawie wyników badań próbek wody, pobranych i zbadanych w 2024 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu z następujących punktów monitoringowych:

nr 0463PWOD0049 - Grabowiec, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD0308 - Grabowiec, ul. Toruńska 39, sklep spożywczy,
nr 0463PWOD0468 - Grabowiec, ul. Słoneczna 2, Pensjonat „Miłosz”

oraz na podstawie przekazywanych sprawozdań z wyników badań, realizowanych przez Agrofood S.A. w Grabowcu w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach monitoringowych:

nr 0463PWOD0049 - Grabowiec, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona,
nr 0463PWOD0468 - Grabowiec, ul. Słoneczna 2, Pensjonat „Miłosz”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Agrofood w Grabowcu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

sekretariat.psse.torun@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/psse-torun

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem: www.gov.pl/psse-torun/klauzula-informacyjna

Uzasadnienie

W ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, pobrano do badań laboratoryjnych 5 próbek wody z wodociągu Agrofood w Grabowcu, gm. Lubicz w ww. punktach monitoringowych, w tym 4 próbki w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B.

Spółka Akcyjna Agrofood w Grabowcu nie wywiązała się z obowiązku nałożonego ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r., poz. 537) i nie prowadziła wewnętrznej kontroli jakości wody z wodociągu Agrofood w Grabowcu w oparciu o harmonogram badań sporządzony i uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu. Do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, po przeprowadzonych działaniach naprawczych, pobrano i zbadano 2 próbki kontrolne, 1 w zakresie parametrów mikrobiologicznych i 1 w zakresie mętności, z punktów monitoringowych.

Przeprowadzone badania pobranych próbek wody wykazały w 2 próbkach obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C 221 jtk/ml oraz pow. 300 jtk/ml, przy zalecanej liczbie 100 jtk/ml w punkcie monitoringowym zlokalizowanym w Stacji Uzdatniania Wody w Grabowcu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ww. punkcie pod względem mikrobiologicznym w zakresie obecności ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, co nie miało wpływu na ogólną ocenę sanitarną produkowanej wody przez Wodociąg Agrofood w Grabowcu. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, jakość wody w ww. zakresie uległa poprawie i uzyskano wynik spełniający wymagania obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Ponadto w 1 próbce wody badania wykazały mętność wynoszącą 1,5 NTU, przy dopuszczalnej wartości 1 NTU. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, jakość wody w ciągu 30 dni, w zakresie parametru mętności uległa poprawie i uzyskano wynik spełniający wymagania obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W pozostałych próbkach wody, zbadanych w ramach kontroli urzędowej nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów, określonych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.


Na podstawie prowadzonego monitoringu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza, że jakość wody dostarczanej z wodociągu Agrofood w Grabowcu po przeprowadzonych działaniach naprawczych w 2024 r., **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza **przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**, dostarczanej w 2024 r. z wodociągu Agrofood w Grabowcu.

Wyk. w 4 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – egz. nr 1
2. Wójt Gminy Lubicz – egz. nr 2
ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
3. Wójt Gminy Obrowo – egz. nr 3
Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo
4. aa AK – egz. nr 4

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Toruniu

Ewa Nowak-Wąsicka