

Pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie że w zakresie dostawy agregatu są również prace związane z wszelkimi robotami budowlanymi. Ponieważ przeprowadzona wizja lokalna wykazała duży zakres prac takich jak: rozbiórka nawierzchni parkingu w celu przeprowadzenia tras kablowych i ponowne odtworzenie ,wykonanie ogrodzenia dookoła agregatu wraz z zadaszeniem i furtką oraz z poprowadzeniem dalszej trasy kablowej w budynku.
2. Czy szafa układu SZR ma zostać zabudowana w budynku czy może być na zewnątrz budynku?
3. Czy prace związane z przebudową Rozdzielni Głównej w budynku na potrzeby układu SZR też mają być ujęte w cenie ?

Odpowiedzi:

1. Tak – potwierdzamy.
2. Tak – szafa układu SZR ma zostać w budynku.
3. Tak.