Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich

HK.9020.1.122.2026
Ząbkowice Śląskie, 19.11.2026 r.

KOMUNIKAT nr 14/2026

o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego Złoty Stok

Dotyczy mieszkańców miejscowości: **Złoty Stok, Błotnica, Płonica**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich, informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody ze strefy zaopatrzenia wodociągu Złoty Stok, gm. Złoty Stok, powiat ząbkowicki wykazały obecność w wodzie przekroczenia parametru *Clostridium perfringens* w max. liczbie 5 jtk/100 ml przy wartości parametrycznej 0 jtk/100ml.

Do odwołania następnym komunikatem, woda z sieci wodociągowej w miejscowościach:
Złoty Stok, Błotnica, Płonica tymczasowo nie nadaje się do:
- picia przez ludzi,
- przygotowywania napojów i potraw,
- mycia owoców i warzyw,
- wytwarzania lodu,
- mycia i płukania naczyń kuchennych i sztućców,
- mycia zębów,
- sprzątania,
- mycia, kąpieli.

Woda z sieci wodociągowej może być używana wyłącznie do: spłukiwania ustępów.

Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, niemowlęta i osoby starsze.

Dostawca wody, tj. PPU WOD-KAN Sp. z o.o. w Złotym Stoku został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnienia zastępczego źródła wody.



Beata Jakubowska Kierownik Oddziału Bieżącego Nadzoru Sanitarnego
Z UPOWAŻNIENIA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich
/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:
- Burmistrz Złotego Stoku – e-Doręczenia PURDE
- PPU WOD-KAN – e- Doręczenia PURDE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ząbkowicach Śląskich
ul. Kłodzka 2
57-200 Ząbkowice Śląskie
+48 74 81 66 750
psse.zabkowiceslaskie@sanepid.gov.pl
adres e-doręczeń – AE:PL-11323-91922-RUWRW-15